

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 07/10/2019 - 0079414

Prot.



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Barletta – Manutenzione straordinaria della coclea di trasporto del materiale grigliato all'interno del cassone
Impianto di depurazione	Barletta
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della coclea adibita al trasporto del materiale grigliato in stazione di grigliatura, per avaria di organi meccanici
Motivi dell'emergenza	Il fermo dell'apparecchiatura in oggetto, comporta l'impossibilità di effettuare le operazioni di grigliatura del refluo in ingresso all'impianto di trattamento, come conseguenza dell'impossibilità di allontanare il materiale grigliato. Da tale situazione ne deriva la compromissione dell'efficienza depurativa dell'impianto e le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati, con conseguente inquinamento ambientale e compromissioni delle condizioni di pubblica igiene e sicurezza.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 29/06/2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il fermo dell'apparecchiatura
Primi interventi adottati	Interpellata ditta specializzata per esecuzione dell'intervento al fine di garantire il corretto funzionamento della stazione.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria dei nastri trasportatori del materiale grigliato è consistito nella fornitura in opera di organi meccanici quali corona giunto e asse di trasmissione essenziali a garantire il funzionamento dell'apparecchiatura.
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 3.680,00 – prezzo scontato € 3.496,00



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza; applicazione della percentuale di sconto del 5%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n° 163-19 del 03.07.2019
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci