



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 13/08/2019 - 0067473



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di riparazione del cavidotto della linea elettrica di alimentazione della stazione di sedimentazione secondaria
Impianto	Impianto di depurazione di Ginosa Marina (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Perdita d'acqua adiacente la stazione di sedimentazione secondaria, che interessava il cavidotto della linea elettrica di alimentazione del carroponte della stazione in questione
Motivi dell'emergenza	L'avaria riscontrata alla stazione di sedimentazione secondaria rappresenta una circostanza di urgenza, poiché il fermo della stazione potrebbe determinare un decadimento del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo ricettore Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 16/07/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Svuotamento della stazione, l'individuazione e la riparazione del cavidotto.

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 38 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



11 100410 N 3120222600 N 1272002000



acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Ecosystem Puglia di Nigro Marcello Viale Germania Z.I. s.n - 72019 San Vito del Nomanni (BR)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP - ART 125 - Comma 1 - Lettera D
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- Totale €.6.300,00 - Totale scontato €.5.859,00 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto applicato 7 %
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della Ecosystem Puglia del 07/08/2019
Allegati	- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. - Consuntivo della Ecosystem Puglia del 07/08/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest
Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AED TA
Ing. Nicola Napolitanico

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br
Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3 21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N. 620417 R. 1121222524 R. 11 12719921UR