

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 14/08/2019 - 0067573



Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Castellana Grotte	
	Manutenzione straordinaria della centrifuga Peralisi modello Jumbo 3 HS matricola J05532 H 017.	
Impianto di depurazione	Castellana Grotte	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Impossibilità di disidratare i fanghi a causa del fermo totale della centrifuga.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico ed evitare inquinamento ambientale.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	27/11/2018	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.	
Termini di consegna	Inizio intervento 27/11/2018 Fine intervento 05/12/2018	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento ha previsto la fornitura e posa in opera di n. 1 cuscinetto, n. 2 cinghie dentate, n. 1 motoriduttore e materiali di consumo.	
Denominazione della Ditta affidataria	Peralisi Maip Spa	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza, casa madre della centrifuga e presente nell'albo fornitura AQP con il possesso dei requisiti per la categoria merceologiche AA32.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.657,00	



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	del 11/12/2018
Allegati	Consuntivo	del 11/12/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza Il Dirigente ST0
Ing. Girolamo Vitucci

