

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 28/08/2019 - 0069219



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici  
A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'AIP

[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

Oggetto	Impianto di depurazione di : <b>Bari Ovest</b>	
	<b>Manutenzione straordinaria della centrifuga Peralisi.</b>	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria della centrifuga con conseguente impossibilità di disidratare i fanghi nelle quantità necessarie al processo.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	02/01/2018	P.I. Vito Labate Ing. Giovanni Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della centrifuga e richiesta di intervento della casa madre.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di: N.1 SCHEDA DI INTERFACCIA CON PROTOCOLLO CAN OPEN '09	
Denominazione della Ditta affidataria	Peralisi Maip S.p.A.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta casa madre della centrifuga e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.380,00	



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	18.05.2018
Allegati	consuntivo	18.05.2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	--------------

Il Richiedente  
RCM  
P.I. Vito Labate

Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci