

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 14/09/2020 - 0057367



Alla DIRPR

Alla DIRRI

Alla IAPAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di sostituzione di commutatore motorizzato rete/gruppo ed inserimenti di differenziali toroidali quadro generale di alimentazione.
Impianto	Impianto di Potabilizzazione del Pertusillo – Missanello – (PZ)
U.T.	DOPAP – Area Potabilizzazione -
Descrizione del disservizio	Presso l'impianto di potabilizzazione del Pertusillo è installato un gruppo elettrogeno che interviene in caso di mancanza di energia elettrica. Lo scambio rete/gruppo avviene per mezzo di due interruttori servo comandati interbloccati meccanicamente da 1500 A, tali interruttori sono fuori servizio ed in caso di mancanza rete la manovra non avviene in sicurezza in quanto uno dei due non è manovrabile nemmeno manualmente. Al fine di garantire la continuità di servizio in caso di mancanza rete e l'intervento del gruppo elettrogeno in sicurezza, è necessario provvedere alla sostituzione dell'intero scambio con un nuovo commutatore motorizzato installando, per gli interruttori generali a monte, differenziali a toroide separato. Inoltre, al fine di garantire la continuità di servizio durante le operazioni di sostituzione di detto gruppo di commutazione, è necessario installare un quadro elettrico provvisorio di by-pass del quadro di scambio.
Motivi dell'emergenza	Tali interventi sono necessari al fine di preservare la qualità dell'acqua per il rispetto dei limiti previsti per l'acqua destinata al consumo umano in caso di mancanza energia elettrica di rete.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	06/07/2020 da parte del responsabile di impianto.
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	30 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di sostituzione di commutatore motorizzato rete/gruppo ed inserimenti di differenziali toroidali quadro generale di alimentazione
Denominazione della Ditta affidataria	Telmes S.r.l. S.P. 231 km 1,100 – 70026 Modugno (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione di lavori su impianti elettrici e di realizzazione ed installazione quadri elettrici.






acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 10.876,00 oltre IVA come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Si ritiene il prezzo congruo in base ad esperienza pregressa
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consuntivo della ditta)	Offerta ditta Telmes S.r.l. n.148 del 09/07/2020
Allegati	Offerta ditta Telmes S.r.l. n.148 del 09/07/2020

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fabrizio D'Andrea

Si Autorizza

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione a.i.

Ing. Gianluigi Fiori