



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Azione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese  
U - 03/09/2019 - 0070573



Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Manutenzione straordinaria pompa sollevamento fanghi di ricircolo.
<b>Impianto</b>	Impianto di depurazione di Monteiasi (TA)
<b>Direzione</b>	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria della pompa sollevamento fanghi di ricircolo
<b>Motivi dell'emergenza</b>	<p>L'avaria della pompa sollevamento fanghi di ricircolo rappresenta una circostanza di urgenza, poiché l'eventuale mancato allontanamento dei fanghi dal sedimentatore comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore.</p> <p>Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.</p> <p>Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.</p>
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 15/04/2019
<b>Primi interventi adottati</b>	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
<b>Termini di consegna</b>	Lavori già eseguiti
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Sostituzione dei componenti danneggiati

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cogneto, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 100415 - N° 17202220UK - N° 11274802UK



# acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile Via Ex SS 377 per Mottola Km 0.500 sn – 70015 Noci ( BA )
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	- Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP - ART 125 – Comma 1 – Lettera D
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	Totale €. 2.509,05 oltre iva come per legge
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)</b>	Sconto applicato pari al 43 % su pezzi di ricambio
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Preventivo della Elettromeccanica Gentile n. 3659/2019 del 23/04/2019
<b>Allegati</b>	- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. - Preventivo n. 3659/2019 del 23/04/2019

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>				<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	--	--	---------------------	----------

### Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Nocercola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3,21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

[www.aqp.it](http://www.aqp.it)

Sede legale: Via Cognietti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: [acquedotto.pugliese@pec.aqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it)



01 180413 - N° 11212220/UK - N° 11274802/UK