

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici  
A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese  
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : <b>Bari Est</b>	
	Lavori di manutenzione straordinaria alla coclea di scarico silos fanghi.	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria della coclea di scarico silos fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	17/06/2019	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	I lavori di manutenzione straordinaria consistono nella fornitura e posa in opera di: -N.1 prolunga per corpo coclea -N.1 asse di rotazione -N.2 cuscinetti -N.2 paraoli Il tutto comprensivo di smontaggio della coclea e dei portacuscinetti, lubrificazione, rimontaggio del tutto e verifica finale generale.	
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.000,00	

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 190/19 RG del 01.07.2019
<b>Allegati</b>	Consuntivo	n. 190/19 RG del 01.07.2019

**Intervento ascrivibile a:**

Conto Economico			<b>X</b>	<b>Investimenti</b>
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente  
L' RCM  
Vito Labate



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

