



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 08/10/2019 - 0079936



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
Bari

Oggetto	Manutenzione straordinaria cabina elettrica in media tensione.
Impianto	ISI Monte Carafa - Minervino Murge (BT)
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Descrizione del disservizio	Mancata alimentazione causa guasto cabina di media tensione – interblocchi di sicurezza non funzionanti.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio – messa in sicurezza cabina elettrica e salvaguardia incolumità degli operatori
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 03/12/2018
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Messa in sicurezza linea elettrica, collegamento mediante linea elettrica provvisoria, sostituzione trafo 1, sost. Interblocchi di sicurezza, Q.E. media tensione, q.e. protezione trafo 1, cavi di media tensione, collegamento e verifiche di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Dagest Srl – S.P. 1 Km 0.800 Bari-Modugno 70026 Modugno (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 34.479,27
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.



acquedotto
pugliese
l'acqua bene familiare

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
------------------------	--	--	---------------------	----------

Il Richiedente
Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile
Ing. Christian Tamma

Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci