

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 06/09/2019 - 0071772



Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Polignano a Mare	
	Fornitura e posa in opera di nuovo trasportatore a coclea a servizio delle centrifughe.	
Impianto di depurazione	Polignano a Mare	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria della coclea di trasporto fanghi disidratati dalle centrifughe al cassone con conseguente impossibilità di disidratare i fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico ed evitare inquinamento ambientale.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	12/11/2019	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.	
Termini di consegna	21/11/2018	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di nuovo trasportatore a coclea realizzato in acciaio AISI 304 del tipo inclinato di 30° della lunghezza di mt 6,00 completo di accessori.	
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.580,00	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 115/18 FM del 21.11.2018
Allegati	Consuntivo	n. 115/18 FM del 21.11.2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.
Ing. Girolamo Vitucci

