

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 23/08/2019 - 0068285



Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

| | | |
|--|--|-----------------|
| Oggetto | Impianto di depurazione di : Gioia del Colle | |
| | Lavori di manutenzione straordinaria della linea elettrica di alimentazione delle soffianti | |
| Impianto di depurazione | Gioia del Colle | |
| Area | STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari | |
| Descrizione del disservizio | Fermo delle soffianti a servizio della vasca di ossidazione, a causa di un'interruzione sulla linea elettrica di alimentazione, in quanto una delle due corde della fase (T) risultava in dispersione dal quadro generale al quadro soffianti con conseguenti disservizi sul comparto biologico. | |
| Motivi dell'emergenza | Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale e garantire la sicurezza del personale. | |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | 15/07/2019 | Vito Lamuraglia |
| | | Ing. Discipio |
| Primi interventi adottati | Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata. | |
| Termini di consegna | 16/07/2019 | |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Fornitura e posa in opera di 125 mt di una delle due corde della fase (T) da 120 T mmq di alimentazione delle soffianti, completa di capicorda e accessori, il tutto effettuato con l'ausilio di autogrù e personale qualificato. | |
| Denominazione della Ditta affidataria | Elettro Tecnica Snc | |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza | |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 4.000,10 | |


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza. | |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | consuntivo | n. prot. 68254 del 23/08/2019 |
| Allegati | consuntivo | n. prot. 68254 del 23/08/2019 |

Intervento ascrivibile a:

| | | | | |
|-----------------|--|--|----------|---------------------|
| Conto Economico | | | X | Investimenti |
|-----------------|--|--|----------|---------------------|

Il Richiedente
L'FCM
Vito Lemuraglia



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

