



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 03/07/2019 - 0055735



Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Intervento di manutenzione straordinaria alla griglia Huber
<b>Impianto</b>	Impianto di depurazione di San Pietro Vernotico (BR)
<b>Direzione</b>	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo della griglia
<b>Motivi dell'emergenza</b>	La griglia è in avaria. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 05/06/2019
<b>Primi interventi adottati</b>	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle Procedure di emergenza
<b>Termini di consegna</b>	6 settimane
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	E' necessario procedere allo smontaggio della griglia e sostituzione di alcune componenti fondamentali
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	HUBER Technology S.r.l. - Sede commerciale: Via A. Meucci,35 - 27055 Rivanazzano Terme (PV) - e-mail: <a href="mailto:info@hubertec.it">info@hubertec.it</a> P.IVA e C.F. 01689490215

Mod/PG3.21/04  
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

[www.aqp.it](http://www.aqp.it)

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: [acquedotto.pugliese@pec.aqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it)



N° 180492 - N° 17242226-UK - N° 17274802-UK



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice dell'apparecchiatura che garantisce la efficace risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 15.932,96
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto del 15% solo sui ricambi
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta HUBER Technology S.r.l. n. 243R-PU-19 del 06/06/2019
Allegati	Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura.  Offerta su indicata

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

**Il Richiedente**

Il RCM CO Brindisi Sud

Per. Ind. Alessandro Marino

Il Responsabile AED BR

Ing. Domenica Vicenti

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

