



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016

A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza dei quadri di telecontrollo e teleallarme degli ISF di Taranto "Via Giovinazzi" e Leporano"S2".
Impianto	ISF di Taranto "Via Giovinazzi" e Leporano"S2"
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	A seguito degli eventi alluvionali si è avuto l'allagamento dei locali interrati delle stazioni di sollevamento e la conseguente avaria dei quadri elettrici di teleallarme e telecontrollo.
Motivi dell'emergenza	I sistemi di gestione delle stazioni di pompaggio sono in avaria con l'impossibilità di gestire l'avviamento delle elettropompe e di ricevere segnalazioni di allarme da remoto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazioni avvenute parte di personale dell'area manutenzione elettromeccanica e successive verifiche tecniche del 07/08/2020
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati da parte del servizio elettromeccanico sono stati rivolti ad effettuare dei collegamenti provvisori cercando di ripristinare il funzionamento mediante l'automazione del sistema di soccorso a galleggianti.
Termini di consegna	30 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Per ciascun ISF è prevista la fornitura e posa in opera di quadro di automazione, telecontrollo e teleallarme compreso i collegamenti e l'interfacciamento ai quadri di comando esistenti.
Denominazione della Ditta affidataria	- VAO Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta iscritta nell'albo fornitori di AQP in grado di intervenire in tempi immediati.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 35.970,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta del 10/08/2020
Allegati	- Offerta di cui al punto precedente; documentazione fotografica


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Ing. Antonio Schinaia



Il Responsabile dell'AET
Ing. Antonio Schinaia



Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.
Ing. Emilio Tarquinio

