



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 24/07/2019 - 0062484



Al Direttore Servizi Tecnici

Al Direttore Affari Generali

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di Conversano – Fornitura di ricambi per la manutenzione straordinaria del filtro a dischi
Impianto di depurazione	Conversano
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Malf funzionamento del filtro dischi a causa della rottura di diverse tele filtranti e di una perdita dell'efficienza dell'elettropompa di contro lavaggio.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione P.I. Vito Marangi, in data 05/07/2019
Primi interventi adottati	Richiesta di fornitura ditta specializzata nel settore.
Termini di consegna	Ordine fornitura del 10/07/2019 Data fornitura 02/09/2019
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none">• N. 100 settori filtranti di ricambio Last Filter; € 6.500,00• N. 2 cartucce filtranti di ricambio; € 180,00• N. 20 ugelli di ricambio completi di ghiera; € 160,00• N. 1 pompa di contro lavaggio multistadio Grundfos 15-9 A-E-HQQE cod. 96501705, pot. 7,5 Kw € 2.250,00• N. 2 supporti collettore di contro lavaggio € 340,00 IMPORTO TOTALE FORNITURA € 9.430,00
Denominazione della Ditta affidataria	Geco Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e immediatamente disponibile ad effettuare la fornitura e presente e presente nel portale fornitori AQP nella categoria merceologica AB 23 (costruzione e manutenzioni di dissalatori, impianti di depurazione e impianti di potabilizzazione).
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9.430,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di fornitura richiesta in estrema urgenza.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 116/19 quarter del 10/07/2019
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente

Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Per.Ind. Vito Marangi

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza:

Si autorizza il Manager **STO Bari/BAT**

Ing. Girolamo Vitucci