

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

AQP (Acquedotto Pugliese)

Prot.

INTERNO - 10/09/2015 - 0089165



Al Direttore Operativo – BARI –

Alla Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici – BARI –

All'Internal Auditing – BARI –

Oggetto	RIPARAZIONI ELETTROPOMPA ABS – XFP 101G
Impianto	I.S.F. VIA LAVELLO – Minervino Murge
U.T.	BAT
Descrizione del disservizio	BLOCCO ELETTROPOMPA CON MESSA IN CARICO RETE DI FOGNATURA NERA
Motivi dell'emergenza	PERICOLO IGIENICO SANITARIO E MANCANZA CONTRATTO DI MANUTENZIONE
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	31/08/2015
Primi interventi adottati	SOSTITUZIONE CON ELETTROPOMPA DI RISERVA
Termini di consegna	30.09.2015
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di elettropompa, riparazione e montaggio elettropompa di scorta
Denominazione della Ditta affidataria	COMET di COVIELLO GAETANO – BARI
Motivi e criteri di scelta della Ditta	DITTA GIA' FORNITORE AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 3.950,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	IN LINEA CON QUELLI DI MERCATO
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	PREVENTIVO n.49/15 del 07.09.2015
Allegati	preventivo DITTA COMET



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti		
-----------------	--	--	--------------	--	--

09.07.2015

Il Richiedente

Responsabile AGE e

Responsabile del Procedimento

Geom. Rocco Ramundo

Si autorizza: Il Manager MACRO AREA BARI-BAT

Dr. Francesca Portincasa