



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'AIP

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Altamura	
	Fornitura e posa in opera di motoriduttore epicicloidale ROSSI: R 2EL 003A 47,5Y S058M1 F20b I28x250 B5 per coclea compattatrice materiale grigliato.	
Impianto di depurazione	Altamura	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Guasto del motoriduttore e impossibilità di garantire la corretta compattazione e deacquificazione del grigliato.	
Motivi dell'emergenza	Migliorare la compattazione e deacquificazione del grigliato, a valle della stazione di grigliatura, con conseguente riduzione di odori mefitici.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	25/11/2020	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo della stazione interessata e richiesta di assistenza a ditta immediatamente disponibile ad intervenire.	
Termini di consegna	31/12/2020	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento prevede fornitura in opera di motoriduttore con modifica migliorativa, a servizio del Compattatore a coclea del materiale grigliato.	
Denominazione della Ditta affidataria	Elcos Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.300,00	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 20/284.01 del 25.11.2020
Allegati	Preventivo

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Lamuraglia


Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio


Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci
