



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'AIP

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Monopoli	
	Impianto di depurazione di Monopoli - Fornitura di pezzi speciali per carroponi dei sedimentatori secondari	
Impianto di depurazione	Monopoli	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria dei carroponi dei sedimentatori secondari.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	10/07/2020	Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo delle stazioni interessate e richiesta di assistenza a ditta immediatamente disponibile ad intervenire.	
Termini di consegna	consegnato	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento prevede fornitura di: - n.2 ruote motrici Ø 350 x 100 mm - n. 1 ruota folle completata di cuscinetti e albero - n. 1 ralla Ø850 tipo JOST 850N - n. 2 flange WOA complete di rosette d'arresto e bulloni.	
Denominazione della Ditta affidataria	Elcos Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.600,00	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta n. 20/184.01 del 14.07.2020
Allegati	offerta

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Marangi



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

