



**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR) –  
SMART Procurement  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di Corato – Intervento di fornitura e posa in opera di nuove linee elettriche e del sistema antintrusione in seguito al furto da parte di ignoti avvenuto nella notte fra il 11.06.2021 e il 12.06.2021.
<b>Impianto di depurazione</b>	ID CORATO
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Furto delle linee elettriche di alimentazione e comando gruppo elettrogeno, oltre al danneggiamento del sistema antintrusione avvenuto nella notte tra il 11.06.2021 e il 12.06.2021– Denuncia di furto del 12.06.2021.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Il furto di cavi elettrici rende inutilizzabile il gruppo elettrogeno di emergenza con possibili fermi di alimentazione dell'impianto in caso di mancanza ENEL che comprometterebbero l'efficienza depurativa dell'impianto, determinando le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati, con conseguente ripercussione ambientale.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 12.06.2021 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Padovano, allertato dall'operatore di impianto, ha riscontrato l'avvenuto furto di linee elettriche con danneggiamento del sistema antintrusione, e ha immediatamente effettuato regolare denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Corato.
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza delle stazioni interessate dal furto e dei pozzetti elettrici. Richiesta immediata di intervento a ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire, al fine di provvedere immediatamente al ripristino dell'alimentazione elettrica delle stazioni interessate.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata - Intervento già eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	L'intervento consiste nella fornitura e posa di in opera di nuove linee elettriche, in sostituzione di quelle oggetto di furto, e posa in opera di nuovi componenti elettrici ed elettronici per il ripristino dell'impianto antintrusione danneggiato.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	LM Tecnologie di Leonardo Mansueto, via del lavoro e degli studi, 6/N Z.I. – 70015 Noci (BA).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire immediatamente fra quelle contattate, visto il carattere di urgenza dell'intervento.



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	<b>Importo netto € 11.584,31</b>
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	L'impresa ha applicato i prezzi che si ritengono congrui tenuto conto dell'intervento comunque eseguito in emergenza.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Consuntivo n. 039/21 del 20/07/2021
<b>Allegati</b>	Consuntivo n. 039/21 del 20/07/2021 Denuncia di furto del 12.06.2021

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Padovano

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:

Il Manager

Struttura Territoriale Operativa BA/BAT

Ing. Girolamo Vitucci