



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR) –
SMART Procurement
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	Impianto di depurazione di Andria – Fornitura e posa in opera di nuove linee elettriche della sala quadri e del gruppo elettrogeno oggetto di furto da parte di ignoti perpetrati tra la notte del 20/08/2021 e del 21/08/2021.
Impianto di depurazione	ID Andria
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo di alcune stazioni di trattamento dell'impianto dovuto al furto delle linee elettriche di alimentazione avvenuto nella notte tra il 20/08/2021 e del 21/08/2021 – Denuncia di furto del 24/08/2021.
Motivi dell'emergenza	Il fermo di alcune stazioni di trattamento, può compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto e determinare le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati, con conseguente ripercussione ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 21.08.2021 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, è stato allertato della mancanza di fornitura elettrica dal centralino AQP contattato dalla vigilanza SECURPOL, ditta di vigilanza appaltatrice. In presenza del reperibile si è riscontrato nella sala quadri e al gruppo elettrogeno l'asportazione fraudolenta di linee elettriche. Immediatamente la vigilanza ha contattato il Commissariato di Polizia di Stato che si è presentata sui luoghi constatando quanto accaduto. Successivamente ha effettuato regolare denuncia presso la Questura di Barletta – Andria - Trani.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza delle stazioni interessate dal furto. Richiesta all'istituto di vigilanza di effettuare il piantonamento fisso presso l'impianto. Richiesta immediata di intervento a ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire, al fine di provvedere immediatamente al ripristino dell'alimentazione elettrica delle stazioni interessate.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria consiste nella fornitura e posa di in opera di nuove linee elettriche, in sostituzione di quelle oggetto di furto.
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie di Leonardo Mansueto, via del lavoro e degli studi, 6/N Z.I. – 70015 Noci (BA).



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire fra quelle contattate, visto il carattere di urgenza dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo netto € 21.089,35
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'impresa ha applicato i prezzi che si ritengono congrui tenuto conto dell'intervento comunque eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 050/21 del 25/08/2021
Allegati	Consuntivo n. 050/21 del 25/08/2021 Denuncia di furto del 24.08.2021

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:

Il Manager

Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci