

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2021 N. 0052150 - U 18/08/2021

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest	
	Fornitura e posa in opera di un nuovo gruppo di pressurizzazione acqua tecnica e di n. 1 skid di dosaggio ipoclorito.	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Impossibilità di utilizzo dell'acqua tecnica e fuori limite per il parametro escherichia coli	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	19/02/2021	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di FPO a ditta specializzalizzata nel settore.	
Termini di consegna	30/04/2021	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>FPO DI GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ACQUA TECNICA Fornitura di un gruppo di pressurizzazione per acque tecniche (n. 2 pompe Grundfos medello NB 50-200/210 AF2ABQQE da 18.5 kW) comprensivo di piping saracinesche, linee elettriche di alimentazione e quadro elettrico di gestione e controllo.</p> <p>FPO DI N. 1 SKID PER IL DOSAGGIO DELL'IPOCLORITO Fornitura e posa in opera di N.1 SKID composto da una pompa dosatrice elettromagnetica comprensivo di piping, collegamenti elettrici e quadro di gestione e controllo.</p>	
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura e la posa in opera tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 44.152,80	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 161/2021 del 07/04/2021 e 205/2021 del 10/05/2021.
Allegati	consuntivo	n. 161/2021 del 07/04/2021 e 205/2021 del 10/05/2021.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

