

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2021 N. 0030635 - U 06/05/2021

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Altamura	
	Fornitura di n. 2 elettropompe sommerse a servizio della stazione di ricircolo 1A e fornitura di n. 2 elettromiscelatori sommersi a servizio della denitro linea 1.	
Impianto di depurazione	Altamura	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	<p>Stazione di ricircolo 1A La sostituzione risulta indispensabile in quanto le elettropompe esistenti lavorano ad una velocità di circa 1400 giri al minuto, che causano la rottura dei fiocchi di fango pregiudicando la sedimentabilità dello stesso, con conseguenti disservizi sul processo biologico. Per risolvere la problematica veniva richiesto alla ditta Xylem miglior offerta per la fornitura di n. 2 elettropompe intercambiabili con quelle esistenti con una velocità di rotazione di circa 1000 giri al minuto. La scelta viene fatta avendo ponderato materialmente il miglioramento della sedimentabilità del fango sull'altra linea parallela.</p> <p>Stazione dinitro linea 1 Avaria dei mixer esistenti a servizio della stazione denitro linea 1.</p>	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	18/01/2021 (Data disservizio stazione di ricircolo 1A)	Vito Lamuraglia
	22/01/2021 (Data disservizio stazione denitro linea 1)	Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di offerta a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	03/05/2021	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Stazione di ricircolo linea 1A Fornitura di n 2 elettropompe sommerse Xylem Flygt NP 3153.182 LT622 da 9kw 6 poli, complete di accessori.</p> <p>Stazione denitro linea 1 Fornitura di n. 2 elettromiscelatori sommersi Xylem Flygt 4220.011 ad alta efficienza in acciaio Inox Aisi 316L a 3 pale diametro 580 mm da 2,2 kw, completo di quadro elettrico di controllo tubi guida e gru a bandiera in acciaio zinacato per il sollevamento completo di catena e gancio.</p>	
Denominazione della Ditta affidataria	Xylem Water Solution Italia Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 55.327,00	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerte	n. 48-0053-2021 del 18/01/2021 e n. 48-0068-2021 del 25/01/2021.
Allegati	offerte	n. 48-0053-2021 del 18/01/2021 e n. 48-0068-2021 del 25/01/2021.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Lamuraglia

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci