



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino
Bari

Oggetto	Manutenzione straordinaria EP Caprari tipo KCM080LP matr. 142174/3
Impianto	ISF Via Andria - Corato
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Descrizione del disservizio	Mancato funzionamento della EP Caprari con notevole riduzione della portata sollevata e innalzamento del livello della rete di fogna nera a monte dell'impianto con pericolo igienico sanitario.
Motivi dell'emergenza	Assenza Contratto Quadro di manutenzione. Garantire la continuità del servizio ed evitare sversamenti di liquami.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 16/03/2021
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio e sostituzione delle parti in avaria della EP, Kit di riparazione, cuscinetti, tenute meccaniche, statore completo di alloggio, prove di funzionamento e installazione.
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie di Leonardo Mansueto – 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.319,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
----------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	--	--------------	-------------------------------------

Il Richiedente
Geom. Massimo De Zio



Il Responsabile
Ing. Francesco Avitto



Si autorizza: **Il Dirigente**
Ing. Girolamo Vitucci

