



**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Prot.

Procurement (DIRPR) –  
SMART Procurement  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di Corato – Intervento di fornitura e posa in opera di nuove linee elettriche di alimentazione del locale gruppo elettrogeno oggetto di furto da parte di ignoti avvenuto tra il 05.09.2021 e il 06.09.2021.
<b>Impianto di depurazione</b>	ID CORATO
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo del gruppo elettrogeno dovuto al furto delle linee elettriche avvenuto tra il 05.09.2021 e il 06.09.2021 (denuncia di furto del 09.09.2021)
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Il furto di cavi elettrici rende inutilizzabile il gruppo elettrogeno di emergenza con possibili fermi di alimentazione dell'impianto in caso di mancanza ENEL che comprometterebbero l'efficienza depurativa dell'impianto, determinando le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati, con conseguente ripercussione ambientale.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 06.09.2021 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Padovano, allertato dall'operatore dell'impianto per aver riscontrato l'avvenuto furto di linee elettriche presso il locale gruppo elettrogeno, e di gasolio. Ha effettuato regolare denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Corato.
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza delle stazioni interessate dal furto e dei pozzetti elettrici. Richiesta all'istituto di vigilanza di effettuare piantonamento fisso presso l'impianto. Richiesta immediata di intervento a ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire, al fine di provvedere immediatamente al ripristino dell'alimentazione elettrica della stazione interessata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata - Intervento già eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	L'intervento consiste nella fornitura e posa di in opera di nuove linee elettriche, in sostituzione di quelle oggetto di furto presso il locale del gruppo elettrogeno.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	LM Tecnologie di Leonardo Mansueto, via del lavoro e degli studi, 6/N Z.I. – 70015 Noci (BA).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire fra quelle contattate, visto il carattere di urgenza dell'intervento.



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	Importo netto € 8.441,46
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	L'impresa ha applicato i prezzi di mercato delle apparecchiature e dei cavi elettrici, che si ritengono congrui tenuto conto dell'intervento comunque eseguito in emergenza.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Consuntivo n. 039/21 del 10/09/2021
<b>Allegati</b>	Consuntivo n. 039/21 del 10/09/2021 Denuncia di furto del 09.09.2021 (CC di Corato)

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:

Il Manager

Struttura Territoriale Operativa BA/BAT  
Ing. Girolamo Vitucci