



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR) –
SMART Procurement
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	Impianto di depurazione di Andria – Fornitura e posa in opera di nuove linee elettriche di alimentazione delle soffianti a servizio della stazione di ossidazione oggetto di furto da parte di ignoti perpetrati tra la notte del 25/07/2021 e del 26/07/2021.
Impianto di depurazione	ID Andria
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della stazione di ossidazione dell'impianto dovuto al furto delle linee elettriche di alimentazione delle soffianti avvenuto nella notte tra il 25/07/2021 e del 26/07/2021 – Denuncia di furto del 26/07/2021.
Motivi dell'emergenza	Il fermo della stazione di ossidazione, compromette l'efficienza depurativa dell'impianto in quanto il processo biologico potrebbe risentire della mancanza di ossigeno e determinare le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati, con conseguente ripercussione ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Nella prima mattinata del 26.07.2021 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, è stato allertato dall'operatore dell'impianto della mancanza di energia elettrica presso la stazione di ossidazione. Successivamente ha effettuato regolare denuncia presso i Carabinieri della stazione di Andria.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione interessata dal furto. Richiesta immediata di intervento a ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire, al fine di provvedere immediatamente al ripristino dell'alimentazione elettrica della stazione interessata, che è intervenuta nella stessa mattinata. Richiesta all'istituto di vigilanza di effettuare il piantonamento fisso presso l'impianto nelle more della esecuzione dell'intervento di ripristino.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento consiste nella fornitura e posa di in opera di nuove linee elettriche, in sostituzione di quelle oggetto di furto, presso la stazione di ossidazione.
Denominazione della Ditta affidataria	M2 IMPIANTI di Mauro Minafra – via V. Loiodice, 77 – 70037 Ruvo di Puglia (BA)



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire fra quelle contattate, visto il carattere di urgenza dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo netto € 12.542,43
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'impresa ha applicato i prezzi che si ritengono congrui tenuto conto dell'intervento comunque eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 46/2021 del 29/07/2021
Allegati	Consuntivo n. 46/2021 del 29/07/2021 Denuncia di furto del 26.07.2021

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:

Il Manager

**Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**