



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR) –
SMART Procurement
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	Impianto di depurazione di Barletta – Intervento consiste nella fornitura e posa in opera di nuove linee elettriche di alimentazione dell'impianto e dell'allarme oltre a componenti del sistema antintrusione danneggiato in seguito al furto da parte di ignoti avvenuto nella notte fra il 06.06.2021 e il 07.06.2021.
Impianto di depurazione	ID BARLETTA
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo di alcune stazioni di trattamento dell'impianto dovuto al furto delle linee elettriche di alimentazione (dorsale disidratazione) e danneggiamento del sistema antintrusione avvenuto nella notte tra il 06.06.2021 e 07.06.2021 – Denuncia di furto del 07.06.2021.
Motivi dell'emergenza	Il fermo delle stazioni interessate, può compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto e determinare le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati, con conseguente ripercussione ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 07.06.2021 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, allertato dal non funzionamento di parti di impianto, ha riscontrato l'avvenuto furto di linee elettriche con danneggiamento del sistema antintrusione, e ha immediatamente effettuato regolare denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Barletta.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza delle stazioni interessate dal furto e dei pozzetti elettrici. Richiesta all'istituto di vigilanza di effettuare piantonamento fisso presso l'impianto. Richiesta immediata di intervento a ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire, al fine di provvedere immediatamente al ripristino dell'alimentazione elettrica delle stazioni interessate.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria consiste nella fornitura e posa in opera di nuove linee elettriche, in sostituzione di quelle oggetto di furto, e posa in opera di nuovi componenti elettrici ed elettronici per l'impianto antintrusione danneggiato.
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie di Leonardo Mansueto, via del lavoro e degli studi, 6/N Z.I. – 70015 Noci (BA).



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire fra quelle contattate, visto il carattere di urgenza dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo netto € 31.471,31
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'impresa ha applicato i prezzi di mercato delle apparecchiature e dei cavi elettrici, che si ritengono congrui tenuto conto dell'intervento comunque eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 040/21 del 13/08/2021
Allegati	Consuntivo n. 040/21 del 13/08/2021 Denuncia di furto del 07.06.2021

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:

Il Manager

Struttura Territoriale Operativa BA/BAT

Ing. Girolamo Vitale