

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2021 N. 0068488 - U 09/11/2021

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it


Oggetto	Impianto di depurazione di : Gioia del Colle	
	Manutenzione straordinaria griglia Biotec Mod. BioTfr96 .	
Impianto di depurazione	Gioia del Colle	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Le condizioni che determinano l'urgenza è l'ingrasso all'impianto di sollevamento iniziale di refluo non grigliato che determinano il blocco delle pompe con potenziale pericolo di by-pass del liquame o allagamenti della zona antistante l'impianto. Rischi degli operatori che devono continuamente intervenire nello sbloccare i gruppi pompa dagli stracci.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	26/01/2021	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	05/02/2021	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Rimozione della griglia dal canale con l'ausilio di autogru, installazione di una griglia provvisoria a cestello, trasporto in officina e manutenzione straordinaria della griglia Biotec modello BIOFTR96 Matricola 181165-2016 (sostituzione motoriduttore pendolare) trasporto in impianto smontaggio della griglia provvisoria e installazione della griglia mantenuta nel canale.	
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.MetalSrl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.269,67	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 012/21 RG del 05/02/2021
Allegati	consuntivo	n. 012/21 RG del 05/02/2021

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Lamuraglia


Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio


Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

