



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gravina	
	Fornitura e posa in opera di quadro di automazione linea ossidazione, di n. 2 sonde e centralina per la misura di ossigeno disciolto nelle vasche di ossidazione e modifica dei quadri soffianti.	
Impianto di depurazione	Gravina	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Valori di ossigeno non coerenti con le fluttuazioni del carico organico, nelle vasche di ossidazione	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	16/09/2020	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di assistenza a ditta specializzate.	
Termini di consegna	31/05/2021	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 2 sonde per la misura di ossigeno disciolto nelle 2 vasche di ossidazione; Fornitura di n. 1 quadro di automazione, dotato di PLC di ultima generazione e primaria marca europea (Schneider Electric) e pannello operatore touch-screen a colori da 7 pollici (Schneider Electric), per il controllo del processo in locale ed in remoto, per mezzo di apposita applicazione per dispositivi mobili (ad es. smartphone e/o tablet); Modifica dei quadri elettrici esistenti delle soffianti, al fine di abilitare sia il controllo in automatico da PLC sia, in caso di avaria del sistema di controllo, in manuale da quadro.	
Denominazione della Ditta affidataria	Mipatech Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 17.400,00	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. 38/20 del 17/09/2020 n.39.20 del 07.10.2020
Allegati	offerta	n. 38/20 del 17/09/2020 n.39.20 del 07.10.2020


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Lamuraglia



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

