



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Corato e Bisceglie – Interventi di ripristino funzionale rispettivamente del cancello scorrevole e della tenda di chiusura dei locale fanghi disidratati.
Impianto di depurazione	Corato - Bisceglie
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento nello scorrimento del cancello d'ingresso all'impianto di depurazione di Corato e delle tende di chiusura del locale fanghi disidratati dell'impianto di depurazione di Bisceglie
Motivi dell'emergenza	Garantire un accesso agli operatori dell'impianto di Corato e preservare l'ambiente circostante l'impianto di Bisceglie da odori molesti.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 12/06/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione ordinaria ha riguardato la sostituzione delle ruote e la raddrizzatura del binario di scorrimento del cancello di accesso al depuratore di Corato e la fornitura in opera di ruote per il ripristino dei carrelli di scorrimento delle tende di chiusura del locale disidratazione fanghi.
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista – via Barletta, 68 – TRANI (BT)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	ID CORATO € 1.580,00 – prezzo scontato € 1.343,00 ID BISCEGLIE € 1.299,20 – prezzo scontato € 1.104,32
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza; applicazione della percentuale di sconto del 15%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n° 128-20 del 17.06.2020 Preventivo n° 125-20 del 15.06.2020

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1/2



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
-----------------	---------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti		
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--	--

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Padovano**

**Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano**

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci