

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2021 N. 0070939 - U 19/11/2021

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest	
	Installazione di N. 2 decanter e opere complementari all'interno del locale disidratazione fanghi.	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	In data 29/01/2021 il Responsabile Area Esercizio e il Responsabile di Conduzione e Manutenzione durante le visite tecniche e ispezione dello stato conservativo dell'impianto rilevavano un anomalo stato ossidativo delle apparecchiature dei quadri elettrici dei due decanter presenti nel locale essiccatore e uno stato ossidativo anomalo delle apparecchiature di controllo dell'essiccatore stesso. Sulla scorta di tale rilievo si disponeva lo spostamento dei due decanter dal locale essiccatore al locale disidratazione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09/02/2021	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	19/03/2021	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	FPO di quadro elettricogenerale B.T. locale disidratazione fanghi, FPO di quadro elettrico di gestione coclee e pompa fanghi disidratati a servizio delle centrifughe, FPO di ettropompa monovite PCM a servizio delle centrifughe Hiller DP 45, smontaggio centrifughe Hiller DP 45 e riallocazione nel locale disidratazione comprensivo di nuove linee elettriche, piping idraulico e opere civili complementari.	
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 198.500,00	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 037/2021 del 26/03/2021
Allegati	Consuntivo	n. 037/2021 del 26/03/2021

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

