

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2021 N. 0073536 - U 01/12/2021

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

Oggetto	Impianto di depurazione di : <b>Bari Ovest</b>	
	<b>Realizzazione di nuove linee elettriche di alimentazione e nuovi quadri elettrici di gestione della nuova stazione di sollevamento a servizio della clorazione di emergenza e della nuova stazione di dosaggio reagenti ubicata nelle vicinanze delle vasche di ossidazione.</b>	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Necessità di realizzazione l'alimentazione e il quadro di controllo della nuova stazione di sollevamento per la vuotatura della vasca di colorazione di emergenza in caso di arrivo di extra portate, onde evitare l'emanazione di odori mefitici. Necessità di creare una nuova l'alimentazione e il quadro elettrico di controllo per garantire il corretto dosaggio dei reagenti nella vasca di ossidazione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	17/12/2020	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	10/03/2021	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<b>Vasca di clorazione di emergenza</b> Intervento di cablaggio bordo macchina sulla nuova stazione di sollevamento comprensivo di linee elettriche, canaline elettriche, sezionatori, cassette di derivazione e galleggianti per acque scure. <b>Stazione di dosaggio reagenti vasca di ossidazione</b> Intervento di cablaggio quadro pompa comprensivo di quadro elettrico di gestione, linee elettriche, sezionatori, cordine da 4mm, 2,5mm e 1,5mm.	
Denominazione della Ditta affidataria	M2 Impianti	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	10.228,50	

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 005/2021 del 17/02/2021 e 14/2021 del 08/04/2021
<b>Allegati</b>	Consuntivo	n. 005/2021 del 17/02/2021 e 14/2021 del 08/04/2021


**Intervento ascrivibile a:**

Conto Economico			<b>X</b>	<b>Investimenti</b>
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente  
L' RCM  
P.I. Vito Labate



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

