

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2021 N. 0073753 - U 01/12/2021

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Putignano	
	Realizzazione di unità mobile di disidratazione in container da 40" con fornitura centrifuga di proprietà AQP.	
Impianto di depurazione	Putignano	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Sottodimensionamento della centrifuga Pieralisi 2 esistente con conseguente difficoltà nel garantire la corretta estrazione dei fanghi di processo, ed in vista della prossima manutenzione programmata dei digestori fanghi. Inoltre sull'impianto al momento è presente un solo operatore.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	21/06/2021	P.I. Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	08/07/2021	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di pompe monovite per alimentazione fanghi e polimero, fornitura di polipreparatore, fornitura di misuratori portata fanghi e polimero, fornitura di coclee per scarico fanghi disidratati, fornitura di container da 40", il tutto comprensivo di collegamenti elettrici (al QE di distribuzione e al QE della centrifuga Pieralisi Mammut 2) collegamenti e idraulici.	
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 141.600,00	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	del 22/07/2021
Allegati	Consuntivo	del 22/07/2021


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.l. Vito Marangi



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

