

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2021 N. 0076207 - U 13/12/2021

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

Oggetto	Impianto di depurazione di : <b>Giovinazzo</b>	
	<b>Manutenzione straordinaria di parte della tubazione di ricircolo fanghi e della tubazione di mandata aria da soffianti al comparto ossidativo e manutenzione straordinaria stazione di grigliatura grossolana manuale, dell'equalizzazione, sostituzione portone locale gruppo elettrogeno.</b>	
Impianto di depurazione	Giovinazzo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Rottura di un tratto della tubazione di ricircolo fanghi e della tubazione di mandata di aria a servizio della vasca di ossidazione. Si riscontrava inoltre la mancanza di una griglia manuale sul canale di by-pass, e l'impossibilità di accedere in sicurezza alle griglie, un forte stato ossidativo del portone a servizio del locale gruppo elettrogeno e di diversi chiusini, grigliati e corrimani ringhiere a servizio delle stazioni di stabilizzazione aerobica e ispessimento fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	11/11/2020	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	15/02/2021	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p><b>STAZIONE DI RICIRCOLO FANGHI</b> Manutenzione straordinaria tubazione di ricircolo previo scavo e intercettazione della tubazione e FPO di n. 1 sarcisca in ghisa DN 300.</p> <p><b>STAZIONE DI OSSIDAZIONE</b> Manutenzione straordinaria mandata aria la comparto biologico previo scavo e intercettazione della tubazione.</p> <p><b>STAZIONE DI DIGESTIONE ANAEROBICA E ISPESSIMENTO FANGHI</b> Fornitura e posa in opera nuovi corrimani, chiusini in lamiera e in grigliato in acciaio zincato a caldo e fornitura di n. 2 sarcinesche in ghisa DN 150.</p> <p><b>GRIGLIATURA-EQUALIZZAZIONE</b> FPO di n. 1 griglia grossolana manuale in acciaio inox, FPO di fasce fermapiede, corrimano, e FPO di nuovi chiusini, grigliati e di n. 2 ballatoi per accesso in sicurezza alle due griglie realizzati in acciaio zincato a caldo.</p> <p><b>LOCALE GRUPPO ELETTROGENO</b> FPO di nuovo portone di accesso al locale del gruppo elettrogeno e finestra, realizzati in acciaio zincato a caldo.</p>	
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.Metal Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 15.554,83	

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 054/21 RG del 31/03/2021
<b>Allegati</b>	Consuntivo	n. 054/21 RG del 31/03/2021


**Intervento ascrivibile a:**

Conto Economico			<b>X</b>	<b>Investimenti</b>
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente  
L' RCM  
P.I. Vito Labate



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

