

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2021 N. 0079146 - U 28/12/2021

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Castellana Grotte	
	Fornitura in opera di sistema di monitoraggio ed automazione, per l'acquisizione di misure di processo ed analisi, controllo delle paratoie su l'uscita impianto e dei mixer della vasca di accumulo, dotato di funzionalità di telecontrollo da dispositivi mobili.	
Impianto di depurazione	Castellana Grotte	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	In data 29/11/2020 il Responsabile di Conduzione unitamente al Responsabile di Area, constatava che in considerazione della richiesta di risorsa idrica per il riuso vi era la necessità di un sistema di monitoraggio e automazione delle acque in uscita onde scongiurare l'invio al riutilizzo di acque non conformi a quanto previsto dal DM 185/2003.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale e garantire la sicurezza degli operatori.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	29/11/2020	P.I. Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	11/01/2021	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio ed automazione per l'acquisizione di misure e analisi e il controllo delle paratoie verso il riutilizzo e dei mixer della vasca di accumulo anche da remoto composto da una CPU, un pannello operatore touch-screen a colori da 7 pollici e router LTE per l'abilitazione al telecontrollo.	
Denominazione della Ditta affidataria	Mipatech Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 17.980,00	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	05/21 del 18/02/2021
Allegati	Consuntivo	05/21 del 18/02/2021


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.L. Vito Marangi



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

