

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2021 N. 0078572 - U 22/12/2021

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est	
	Manutenzione straordinaria alle apparecchiature elettromeccaniche atte alla vuotatura del silos fanghi e opere accessorie.	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Perdita di efficienza delle apparecchiature elettromeccaniche atte alla vuotatura del silos fanghi e opere accessorie.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	16/09/2020	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di offerta a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di manutenzione straordinaria delle coclee silos fanghi mediante smontaggio, pulizia componenti, sostituzione di gruppo di tenuta D. 80 con baderna grafitata, rinforzo scudo tramoggia esistente con piatti in acciaio inox AISI 304, sostituzione di asse millerighe e cuscinetto a rulli cilindrici.	
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.322,95	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 025/21 RG del 11/02/2021
Allegati	consuntivo	n. 025/21 RG del 11/02/2021

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

