

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino
Bari

Oggetto	Manutenzione straordinaria griglia e compattatore automatici
Impianto	ISF P.zza Quercia - Trani
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Descrizione del disservizio	Mancato funzionamento della griglia e compattatore con innalzamento del livello della rete di fogna nera a monte dell'impianto con pericolo igienico sanitario.
Motivi dell'emergenza	Assenza Contratto Quadro di manutenzione. Garantire la continuità del servizio ed evitare sversamenti di liquami.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 19/03/2021
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio e trasporto in officina della griglia e compattatore, sostituzione delle parti meccaniche ed idrauliche in avaria, trasporto e montaggio sull'impianto, installazione e prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	CO.MET di Coviello Gaetano – Via E. Melisurgo, 6 Z.I. Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.800,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
----------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile

Ing. Francesco Avitto

Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci