

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A  
Procurement (DIRPR)  
SEDE  
Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE  
e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino  
Bari

<b>Oggetto</b>	Manutenzione straordinaria compattatore oleodinamico
<b>Impianto</b>	ISF Via Trani - Corato
<b>U.T.</b>	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Mancato funzionamento compattatore con innalzamento del livello della rete di fogna nera a monte dell'impianto con pericolo igienico sanitario.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assenza Contratto Quadro di manutenzione. Garantire la continuità del servizio ed evitare sversamenti di liquami.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	squadra elettromeccanici 19/04/2021
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediato – intervento già eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Smontaggio e trasporto in officina del compattatore, sostituzione delle parti meccaniche ed idrauliche in avaria, trasporto e montaggio sull'impianto, installazione e prove di funzionamento.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	CO.MET di Coviello Gaetano – Via E. Melisurgo, 6 Z.I. Bari
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 2.200,00
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)</b>	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
----------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

Geom. Massimo De Zio

**Il Responsabile**

Ing. Francesco Avitto

**Si autorizza: Il Dirigente**

Ing. Girolamo Vitucci