

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2021 N. 0035938 - U 28/05/2021

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Altamura	
	Fornitura e posa in opera di nuova griglia subverticale a catena in acciaio Inox Aisi 316L di emergenza.	
Impianto di depurazione	Altamura	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	A causa delle ripetute avarie verificatesi sulle griglie esistenti, il Capo Area AED Bari Ing. Giovanni Discipio in data 19/11/2020 effettuava un sopralluogo dove constatava la necessità di installare una nuova griglia di emergenza. La nuova fornitura si rendeva necessaria per evitare l'ingresso degli stracci nell'impianto in seguito ad un eventuale blocco delle griglie esistenti che potrebbero causare l'intasamento delle elettropompe con conseguenti disservizi sul processo depurativo.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	19/11/2020	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di fornitura a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	02/02/2021	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n. 1 griglia subverticale completa di compattatore trasportatore lunghezza di 5 mt comprensivo di impianto idraulico di adduzione di acqua per lavaggio del vaglio, di quadro elettrico di comando e controllo e di linee elettriche, realizzazione di ballatoio in acciaio zincato a caldo compreso di ringhiere di protezione.	
Denominazione della Ditta affidataria	Sereco Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 59.600,00	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	del 19/04/2021
Allegati	Consuntivo	del 19/04/2021

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM

Vito Lamuraaglia



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

