

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2021 N. 0079136 - U 28/12/2021

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest	
	Fornitura di sistema di automazione e controllo a servizio della stazione di equalizzazione "vecchia".	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	In data 11/10/2020 il Responsabile di Conduzione unitamente al Responsabile di Area, constatava che le due equalizzazioni laterali presenti sull'impianto in argomento erano disallineate e in particolar modo la vecchia equalizzazione non oggetto di lavori di potenziamento non svolgeva adeguatamente la funzione con ripercussioni sui valori di portata equalizzati e inviati sull'impianto. La fase risulta particolarmente delicata in quanto ultimati i lavori e vi è la necessità di ottenere l'autorizzazione allo scarico. Uno sbilanciamento del elportate determina un sovraccarico idraulico con disfunzioni sul comparto biologico e di sedimentazione secondaria.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale e garantire la sicurezza degli operatori.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	11/10/2020	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	18/01/2021	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di sistema di automazione e controllo a servizio delle vecchia equalizzazione composta da software di automazione, controllo e supervisione, PLC e pannello operatore e n. 3 misuratori di livello radar.	
Denominazione della Ditta affidataria	Mipatech Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 12.400,00	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	04/21 del 18/01/2021
Allegati	Consuntivo	04/21 del 18/01/2021


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

