

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2021 N. 0078369 - U 21/12/2021

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest	
	Realizzazione delle stazioni di dosaggio reagenti per consentire la clorazione delle extraportate e controllo della microtrix parvicella nelle vasche di ossidazione.	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Si constatava che le extraportate non subivano un adeguato trattamento di disinfezione prima dell'immissione nello scarico definitivo, configurandovi un potenziale superamento del parametro escherichia coli. Inoltre dall'avvio dell'impianto, pur con tutte le dovute accortezze gestionali si constatava la formazione di microtrix parvicella – filamentosi – che determinavano la formazione di schiume con ripercussioni sulla qualità dell'effluente. Si constatava che il solo dosaggio di PAC e polacrilamina determinava un miglioramento della qualità dell'acqua in uscita. Necessitava pertanto un dosaggio regolare e continuo sull'arco delle 24 ore che poteva essere realizzato esclusivamente con apposita stazione di dosaggio sui comparti biologici.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	08/03/2021	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	05/04/2021	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fpo di n. 3 stazioni di dosaggio reagenti complete di vasche di contenimento e pompe di dosaggio, lavori edili di manutenzione straordinaria delle opere esistenti della vecchia clorazione e FPO di nuova tettoia di copertura, FPO di n. 2 nuovi serbatoi da lt 5000 e di n. 2 pompe di dosaggio compesivo di nuove linee elettriche e nuovi quadri di gestione.	
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 59.000,00	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 20210006 del 11/06/2021
Allegati	Consuntivo	n. 20210006 del 11/06/2021


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

