

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 - Bari

Oggetto	Avaria EP ABS Tipo AFP1526.1 M300/4-45
Impianto	ISF Pisacane - Trinitapoli
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Elettropompa in avaria, riduzione portata sollevata, rete in carico.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio – assenza contratto quadro di manutenzione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 10/10/2020
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio della elettropompa e trasporto in officina, riavvolgimento statore, girante, kit riparazione, rimontaggio, trasporto presso impianto e messa in esercizio
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Srl Via Baione, sn Zona Industriale 70043 Monopoli (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.192,01
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
----------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile

Ing. Francesco Quirico

Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci