



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
SOMMA URGENZA**
(art.163 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. **All'Autorità Idrica Pugliese**

Oggetto	Manutenzione straordinaria in somma urgenza della rete di fognatura nera dell'abitato di Carosino– Via Vittorio Veneto
Impianto	Rete fognatura a servizio dell'abitato di Carosino
S.T.O.	Taranto
Descrizione del disservizio	Rottura della condotta di fognatura con fuori uscita di liquami su sede stradale e allagamento di locali interrati degli immobili adiacenti.
Motivi dell'emergenza	Impossibilità di allontanamento del refluo con conseguenti problemi di carattere igienico-sanitario.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	30.03.2020 richiesta di intervento tramite call center-Comune di Carosino e successive verifiche da parte del personale AET addetto alla conduzione e manutenzione delle reti fognanti degli abitati dell'Ambito 9.
Primi interventi adottati	Intervento dell'autoespurgo per mettere in bypass la condotta ed evitare la fuori uscita dei reflui.
Termini di consegna	30 giorni lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none"> - Vuotatura del refluo presente all'interno dei pozzetti di ispezione e bypass del refluo in arrivo a mezzo di autoespurghi e loro conferimento presso il Depuratore; - Bypass del refluo in arrivo a mezzo di motopompa; - Scavo con mezzi meccanici; - Sostituzione del tronco fogna del dn 150 in gres; - Posa della nuova tubazione del dn 300 in gres; - Rinterro dello scavo con materiale arido e ripristini stradali.
	<ul style="list-style-type: none"> - Impresa Costruzioni Mazzeo Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	<ul style="list-style-type: none"> - Impresa attrezzata per la esecuzione di attività simili e con capacità di trasporto fanghi/liquami e possibilità di stoccaggio sia pure temporaneo, in grado di intervenire in tempi immediati, a salvaguardia della pubblica incolumità, adeguata per uomini e mezzi per far fronte alla particolare significativa condizione di emergenza, che ha avviato, a seguito della segnalazione, le prime verifiche e dato immediata disponibilità alla esecuzione dei lavori nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza legate all'emergenza sanitaria nazionale per il covid-19.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
SOMMA URGENZA**
(art.163 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- €uro 140.000,00 + iva
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La valutazione economica è stata effettuata utilizzando i prezzi di mercato ed i prezzi unitari dei prezzari ufficiali in vigore presso la Regione Puglia.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	Verbale somma urgenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		SOMMA URGENZA	X
-----------------	--	----------------------	----------

Il Richiedente

D.L.S - Geom Pietro Catucci

Il Responsabile dell'A.E.T.

Ing. Antonio Schinaia

Si autorizza:

Il Dirigente STO

Ing. Emilio Tarquinio