

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. interno n. 0075251
del 07-12-2021

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

Oggetto	Nolo a caldo di un gruppo elettrogeno da KVA 300 dal 03-12-2021 al 15-12-2021, h 24, compreso carburante personale specializzato e vigilanza, per il funzionamento in emergenza dell'impianto di sollevamento fognario di Via Bari Foggia per furto /danneggiamento
STO FG/AV	ISF Via Bari – Foggia
Il Tecnico AQP verificatore	03- 12 -2021 - A.E.T. P.I. Gaetano Diurno
Descrizione del disservizio	In data 03-12-2021 l'impianto fogna è stato oggetto di furto/danneggiamento di tutte le opere elettriche, con conseguenza fermo totale dell'impianto con assenza di alimentazione elettrica. L'impianto necessita il soccorso del nolo a caldo di un gruppo elettrogeno da 300 KVA per il funzionamento in emergenza
Motivi dell'emergenza	Ripristinare urgentemente il regolare funzionamento dell'impianto fogna onde evitare tracimazione dei liquami dalla rete fognaria
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	03-12-2021 A.E.T. D.L. Antonio Forcella
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Nolo a caldo di un gruppo elettrogeno in emergenza da KVA 300 compreso carburante, vigilanza e operai specializzato per la durata di giorni 13, dal 03-12-2021 al 15/12/2021
Denominazione della Ditta affidataria	HR COSTRUZIONI PUBBLICHE – S.S 673 km. 14+00 – 71121 Foggia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona con propri personali e mezzi idonei Ditta già disponibile presso l'ISF per le attività in corso d'opera
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 48.155,84 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Lavori a misura/corpo secondo prezzi da indagine di mercato

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Allegati	Offerta n. 16/TEC 20211207 del 07-12-2021 – HR COSTRUZIONI PUBBLICHE – S.S 673 km. 14+00 – 71122 Foggia Relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza.
-----------------	---

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

D.L. P.I. Antonio Forcella




D.O. P.I. Gaetano Diurno



Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore



Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. D'Innella Marco

