

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2021 N. 0061384 - U 06/10/2021

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gioia del Colle	
	Fornitura di griglia verticale oleodinamica.	
Impianto di depurazione	Gioia del Colle	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Le condizioni che determinano l'urgenza è l'ingrasso all'impianto di sollevamento iniziale di refluo non grigliato che determinano il blocco delle pompe con potenziale pericolo di by-pass del liquame o allagamenti della zona antistante l'impianto. Rischi degli operatori che devono continuamente intervenire nello sbloccare i gruppi pompa dagli stracci.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	30/09/2021	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di offerta a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	30/09/2021	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 1 griglia verticale oleodinamica automatica, marca Ecomac, modello GRV/O 900, in acciaio inox Aisi 304, comprensiva di centralina oleodinamica e quadro elettrico di controllo.	
Denominazione della Ditta affidataria	Ecomac Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 30.000,00	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**


Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Perizia tecnica	Perizia tecnica del 01/10/2021
Allegati	Perizia tecnica	Perizia tecnica del 01/10/2021

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM

Vito Lamuraglia



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

