



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. 59494 del 28.09.2021

Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	20210316 ISI Manfredonia x Coppa Pilla 1 (FG) Lavori di manutenzione Pompa (rifacimento sedi cuscinetti con sostituzione degli stessi) a seguito perdita olio idraulico pompa marca "TM.P. S.p.A. Termomeccanica Pompe" mod. 250DD2D60 matr. 70869.001.01
STO	S.T.O. Avellino / Foggia - Area Esercizio Territoriale – Foggia
Il Tecnico AQP verificatore	Il Coordinatore del servizio Elettromeccanico
Descrizione del disservizio	In data 16 Marzo 2021 la direzione di ingegneria MANES / sq. Specialistica a seguito interventi manutentivi di routine evidenziava perdita olio lubrificante dal carter / sede cuscinetti apparecchiatura idraulica / pompa Coppa Pilla 1 marca "TM.P. S.p.A. Termomeccanica Pompe" mod. 250DD2D60 matr. 70869.001.01
Motivi dell'emergenza	L'apparecchiatura idraulica in parola, garantisce l'alternanza delle apparecchiature elettroidrauliche installate e assicura i volumi idrici al serbatoio di Coppa Pilla che a sua volta alimenta la condotta idrica per il Gargano sud fino all'abitato di Vieste.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazioni in via breve del 16 Marzo 2021 del personale MANES e sq. Specialistica di Bari.
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Per la risoluzione della problematica, visto l'atipicità dell'apparecchiatura idraulica, l'assenza di contratti quadro specifici, al fine di garantire gli standard di servizio, la direzione MANES ha interpellato la ditta costruttrice della pompa in parola. Le lavorazioni saranno le seguenti : <ul style="list-style-type: none">- Smontaggio apparecchiatura idraulica- Attività di cleaning- Verifiche direzioni c/o sede casa Termomeccanica in Massafra(TA)- Fornitura e sostituzione n. 2 cuscinetti Item 321.01 e section drawing 1255795010- Montaggio e prove tecniche tenute
Denominazione della Ditta affidataria	TM.P. S.p.A. - Termomeccanica Pompe Via Maestri Artigiani s/n – 74016 Massafra (FG)



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta casa madre accreditata, iscritta albo fornitori specializzata per i lavori sopra indicati
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 3.750,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo, 20%
Allegati	Offerta Economica n. 2021/065/AA del 17.05.2021 a consuntivo lavori T.M.P. S.p.A. - Termomeccanica Pompe Via Maestri Artigiani s/n - 74016 Massafra (FG)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile dell'Area

Si valida: Il Dirigente