

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI


Oggetto	Avaria e ripristino funzionalità cabina di trasformazione
Impianto	ISI Minervino – Miervino Murge (BAT)
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Descrizione del disservizio	Impianto fermo
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio, continuità di approvvigionamento idrico
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 06/11/2020
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino funzionalità impianto, mediante fornitura e posa in opera di Quadro arrivo Enel, Quadro media tensione, cavi MT, centralina termometrica, UPS, Trasformatore in resina, Quadro bassa tensione, linee di alimentazione, quadri elettrici avviamento EP.
Denominazione della Ditta affidataria	DAI Automazione – S.P. Bari-Modugno KM 0.800 – 70026 Modugno (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 51.918,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02**
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente
Geom. Massimo De Zio


Il Responsabile
Ing. Francesco Avitto


Si autorizza il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci
