



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Casamassima	
	Manutenzione straordinaria della centrifuga Peralisi FP600 M08671/2011.	
Impianto di depurazione	Casamassima	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria della centrifuga con conseguente impossibilità di disidratare i fanghi nelle quantità necessarie al processo.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale e garantire la sicurezza degli operatori.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	02/03/2020	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	02/09/2021	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di motore trifase 2 poli 11 Kw con vari interventi manutentivi.	
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Maip S.p.A.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.672,36	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivi	consuntivo del 09/03/2020 consuntivo del 26/05/2020 consuntivo del 18/08/2020 consuntivo del 31/08/2020 consuntivo del 02/09/2020
Allegati	Consuntivi	consuntivo del 09/03/2020 consuntivo del 26/05/2020 consuntivo del 18/08/2020 consuntivo del 31/08/2020 consuntivo del 02/09/2020


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

