

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2021 N. 0079135 - U 28/12/2021

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Polignano a Mare	
	Fornitura e posa in opera di sistema di controllo e strumentazione di misura di livello per il controllo delle pompe di sollevamento all'equalizzazione.	
Impianto di depurazione	Polignano a Mare	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	In data 01/03/2021 il Responsabile di Conduzione unitamente al Responsabile di Area, constatava la necessità di una strumentazione di misura per il controllo del livello per l'ottimizzazione delle portate da inviare al comparto biologico.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale e garantire la sicurezza degli operatori.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	01/03/2021	P.I. Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	22/03/2021	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di sistema di misura del livello nel pozzetto di sollevamento iniziale all'equalizzazione a gestione automatica comprensivo di misuratore di livello a radar, PLC di gestione e UPS.	
Denominazione della Ditta affidataria	Mipatech Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.500,00	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n 07/21 del 22/03/2021
Allegati	Consuntivo	n 07/21 del 22/03/2021


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Marangi



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

