

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2021 N. 0078925 - U 23/12/2021

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Cassano delle Murge	
	Implementazione del sistema di controllo della linea fanghi e ossidazione e opere complementari.	
Impianto di depurazione	Cassano delle Murge	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Necessità di una implementazione della linea di ricircolo fanghi, e la gestione ottimale del processo di ossidazione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	01/03/2021	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di offerta a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Realizzazione di un sistema di automazione e controllo delle apparecchiature elettromeccaniche, comprensivo di installazione nuovo quadro elettrico di comando pompe ricircolo fanghi, realizzazione nuove linee elettriche di alimentazione delle pompe, installazione di nuovo PLC per gestione soffiante ossidazione, installazione di misuratore di portata in uscita, installazione di nuova stazione acqua potabile, installazione nuove pompe di dosaggio ipoclorito con collegamenti idraulici ed elettrici.	
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 29.947,50	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 108 cms 061 del 30/03/2021
Allegati	consuntivo	n. 108 cms 061 del 30/03/2021


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Lamuraglia



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

