



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR) –
SMART Procurement
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	Impianto di depurazione di Corato – Intervento di fornitura e posa in opera di nuove linee elettriche di distribuzione a partire dalla cabina BT al quadro generale delle soffianti e componenti del sistema antintrusione danneggiato in seguito al furto da parte di ignoti avvenuto nella notte fra il 24.12.2021 e il 25.12.2021.
Impianto di depurazione	ID CORATO
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Furto delle linee elettriche di alimentazione delle soffianti a servizio della stazione di ossidazione avvenuto nella notte tra il 24.12.2021 e il 25.12.2021 e danneggiamento di vari sensori del sistema antintrusione – Denuncia di furto del 27.12.2021.
Motivi dell'emergenza	Il furto di cavi elettrici determina il fermo della stazione di ossidazione compromettendo l'efficienza depurativa dell'impianto in quanto il processo biologico potrebbe risentire della mancanza di ossigeno e determinare le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati, con conseguente ripercussione ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 25.12.2021 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Padovano, allertato dal non funzionamento della stazione di ossidazione, ha riscontrato il fermo dell'impianto dovuto al furto di linee elettriche, e ha immediatamente effettuato regolare denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Corato.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione interessata dal furto. Richiesta immediata di intervento a ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire, al fine di provvedere immediatamente al ripristino dell'alimentazione elettrica della stazione interessata e il successivo ripristino del sistema antintrusione.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento consiste nella fornitura e posa in opera di nuove linee elettriche, in sostituzione di quelle oggetto di furto, dalla cabina elettrica BT al quadro delle soffianti, oltre ai componenti e linee elettriche del sistema di allarme danneggiato.
Denominazione della Ditta affidataria	M2 IMPIANTI di Mauro Minafra – via V. Loiodice, 77 – 70037 Ruvo di Puglia (BA)



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire immediatamente fra quelle contattate, visto il carattere di urgenza dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo netto € 25.415,52
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'impresa ha applicato una scontistica variabile dal 48% al 15% sulla componentistica pertanto i prezzi si ritengono congrui tenuto conto dell'intervento comunque eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 01/2022 del 10/01/2022
Allegati	Consuntivo n. 01/2022 del 10/01/2022 Denuncia di furto del 27.12.2021

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Padovano

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:

Il Manager

Struttura Territoriale Operativa PA/BAT

Ing. Girolamo Vitucci