



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

**Art. 163 del D.Lgs.50/2016**

A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Manutenzione straordinaria in somma urgenza della condotta idrica DN 900 in via Garibaldi
<b>Impianto</b>	Condotta idrica DN 900
<b>U.T.</b>	Taranto
<b>Descrizione del disservizio</b>	Collasso strutturale delle opere idriche con formazione di numerosi fori e conseguenti notevoli perdite idriche
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Il collasso strutturale ha determinato situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e problemi igienico sanitari.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazioni avvenute da parte di personale AQP e successive verifiche tecniche del 19/10/2020
<b>Primi interventi adottati</b>	I primi interventi adottati sono stati l'interdizione parziale al traffico della sede stradale, ed il drenaggio delle acque verso le adiacenti caditoie stradali
<b>Termini di consegna</b>	30 gg
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Rivestimento dalla parte esterna della tubazione esistente con lamiera e membrana bituminsa
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	- CRIAN Soc. Coop.
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	- L'impresa è attrezzata per la esecuzione di attività simili, in grado di intervenire in tempi immediati a salvaguardia della pubblica incolumità, adeguata per uomini e mezzi per far fronte alla particolare significativa condizione di emergenza, e che ha avviato, a seguito della segnalazione, le prime verifiche e dato immediata disponibilità alla esecuzione dei lavori
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	- € 50.000,00



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

**Art. 163 del D.Lgs.50/2016**

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (Indicare eventuale sconto)	La valutazione economica è stata effettuata utilizzando i prezzi di mercato, i prezzi in vigore presso AQP ed i prezzi unitari dei prezziari ufficiali in vigore presso la Regione Puglia.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	
<b>Allegati</b>	Verbale somma urgenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

**Ing. Marco Troina**

**Il Responsabile dell'AET TA**

**Ing. Antonio Schinaia**

**Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.**

**Ing. Emilio Tarquinio**