



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Stazione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
Prot. I - 21/11/2019 - 0092304



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Manutenzione straordinaria della centrifuga FLOTTWEG
Impianto	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria della centrifuga
Motivi dell'emergenza	L'avaria della centrifuga rappresenta una circostanza di urgenza, poiché l'eventuale mancato allontanamento dei fanghi dal processo depurativo comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 05/11/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza, informando dell'accaduto a mezzo vie brevi i colleghi della DIRTE. Il responsabile dell'area Manutenzione Specialistica Br/Ta dopo opportuno sopralluogo, in data 07/11/2019 comunicava a mezzo mail che "il fermo macchina è causato da disfunzioni del PLC di automazione a servizio della stessa. Si suggerisce contattare la casa madre al fine di individuare la migliore soluzione ripartiva che consenta di riattivare la macchina".
Termini di consegna	30 giorni

Mod. VPG3 21/M
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.335.573,50

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



[Handwritten signature]



acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio e la puntuale ricognizione delle cause del guasto e della valutazione dei componenti danneggiati e da sostituire;
Denominazione della Ditta affidataria	VERONESI SEPARATORI S.p.A Via Don Minzoni n. 1 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta casa madre costruttrice delle apparecchiature e disponibile ad eseguire in tempi brevi, i lavori sopra indicati. - ART 125 - comma 1 - lettera D - lettera E
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 3.004,00 oltre Iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della VERONESI SEPARATORI S.p.A n. OF19401 del 14/11/20109
Allegati	- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. - Offerta n. OF19401 del 14/11/20109

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti	
-----------------	---	--------------	--

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Nicolajicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PGJ 21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



17 230419 N 1824228 UK N° 1824228 UK